

SEMD

Syndicat pour l'alimentation en Eau potable de la Montagne du Droit

Analyses périodiques réalisées sur notre réseau pour l'année 2024

Qualité microbiologique de l'eau distribuée (moyenne sur l'année)

Escherichia coli :	0	germes /100 ml
Entérocoques :	0	germes / 100 ml
Germes aérobies :	28,4	germes / ml *

* Max. autorisé : 300 germes par ml

Dureté :

En f° (degrés français) : 22,3 (assez dure)

Teneur en nitrate :

En mg NO₃/litre : 3.0 (valeur maximale 40)

Point de captage :

Puit des Sauges, Sonvilier

Traitement de l'eau :

Uniquement désinfection par UV.

Adresses pour renseignements supplémentaires : <http://www.eau-sef.ch>

Bureau du SEF
Ch. Du Finage 10
2350 Saignelégier
Tél: 032/951 11 32
contact@eau-sef.ch

Frédéric Sauser
Cerneux-Veusil 29
2345 Le Cerneux-Veusil
Tél: 079/446 32 25
sauserf@mediasystem.ch

Ces informations doivent être communiquées par l'abonné à tous locataires ou autres personnes résidents dans les immeubles et utilisant l'eau du SEMD.

Le président : Frédéric Sauser

Le secrétaire : Frédy Widmer

SEMD

La Ferrière, le 15.03.2025